

Таблица подбора поточного моноблока

№ п/п	Модель	Внешняя температура	T = - 5°C		T = 0°C		T = + 5°C	
			Холодопроизвод, Вт.	Объем камеры, м ³	Холодопроизвод, Вт.	Объем камеры, м ³	Холодопроизвод, Вт.	Объем камеры, м ³
1	МП 106	20°C	985	3	1185	6	1305	7,71
		30°C	885	2,5	1070	5	1188	6,6
		40°C	792	2	968	4	1073	5
2	МП 112	20°C	1330	11	1460	15	1670	21
		30°C	1185	8,5	1284	12	1566	16
		40°C	1063	6	1217	10	1387	13
3	МП 218	30°C	1672	14	1972	16	2274	21
		40°C	1447	12	1716	15	1986	18
4	МП 225	30°C	1887	16	2324	21	2654	26
		40°C	1643	14	2032	17	2320	21

5	МП 228	20°C	2545	20	2840	26	3045	33
		30°C	2289	18	2633	23	2970	30
		40°C	2010	16	2318	19	2525	25

№ п/п	Модель	Внешняя температура	T = -18°C	
			Холодо-производ., Вт	Объем камеры, м ³
1	МПН 106	20°C	993	8,2
		30°C	839	6
		40°C	748	4,2
2	МПН 215	20°C	1760	18
		30°C	1587	14
		40°C	1353	10